

ORDENANZA N° 3691

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RAWSON, en uso de sus facultades legales, sanciona la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 19° de la Ordenanza N° 3252, el que deberá decir: “En el caso de descarga compuesta de líquidos industriales y cloacales esta deberá ajustarse a las exigencias de los artículos 17 y 18°.

Todo efluente cloacal o industrial que vuelque a colectora de red cuyo destino final sea una planta de tratamiento biológico deberá cumplir con las siguientes normas y características:

- 1) **temperatura:** inferior a 40°C
- 2) **peache:** entre 6,5 y 9,0
- 3) **sólidos sedimentables en diez minutos:** no contendrán si son de naturaleza compacta
- 4) **Sustancias grasas:** inferior a 800 mg/litro
- 5) **Demanda biológica de oxígeno:** inferior a 800/mg./l
- 6) **Demanda química de oxígeno (dicromato):** inferior a 2.000 mg/litro
- 7) **Cloro residual:** inferior a 0.8 mg/litro (ppm)
- 8) **Sólidos suspendidos totales:** inferior a 1,5 gr/litro
- 9) No se admitirán en la colectora vuelcos que contengan:
 - **Sólidos flotantes compactos**
 - **Sólidos capaces de producir obstrucciones o taponamientos (trapos, estopas, envases, plásticos, etc.)**
 - **Sustancias causticas o altamente corrosivas**
 - **Solventes, naftas o combustibles líquidos o mezcla de los mismos con agua**
 - **Aceite lubricante o mezcla o emulsiones de los mismos.**
 - **Toda corriente líquida o emulsión líquida que por mezcla o descomposición provoque aparición de sólidos (pintura, lacas, barnices, soluciones altamente salinas, etc.)**
 - **Las corrientes de deshechos de características peligrosas definidos en los anexos de la Ley Nacional N° 24.051”.** -

Artículo 2°.- Regístrese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, Publíquese y cumplido Archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los tres días del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.-